

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

A Dányi Vadásztársasággal kötött szerződésünk értelmében, a Vadásztársaságnak rendeznie kell a vadászház áramellátását.

Ehhez a polgármester asszony által javasolt Szalkai Gábor regisztrált villanszerelőt megkerestük, aki elvállalta a mérőhely kiépítését.

A mérőhely a DAKÖV területére esik, így a DAKÖV-vel egyeztetve (Bognár Zoltánnal) kijelöltük a villanyoszlop helyét ( ahol gyakorlatilag nincs semmilyen vezeték, amit akadályozna a villanyoszlop elhelyezése).

A sorompó előtt lévő utolsó beton villanyoszlopról történne a bekötés, amely a Vadászház sarkánál meglévő villanyoszlop irányába kerülne letételre, a kerítéstől kb. 25 -26 méterre. Ezt a bekötést az Áramszolgáltató jóváhagyta. Itt lenne elhelyezve a Vadásztársaság villanyórája, melynek telepítését Szalkai Gábor vállalta. A meglévő villanyoszlop (vadászház sarkánál lévő) pedig kicserélésre kerül.

A Vadászház belső villamos hálózata is megújításra kerül.

Ezzel a vadászház áramellátása megoldódik.

A fenti feladatok elvégzéséhez, kérjük szíves együttműködésüket!

Köszönettel:

Dányi Vadásztársaság

Kapcsolattartó: Kristóf József és Szabó József